



**ГКУ ДИРЕКЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ**

Порядок действий при ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях





Основные причины срабатывания:

- ✓ нарушение регламентных сроков при обслуживании систем АПС;
- ✓ нарушение технических требований при монтаже систем АПС;
- ✓ сбои или отказы в работе устаревших систем АПС;
- ✓ использование электрооборудования, не соответствующего техническим характеристикам;
- ✓ недостаточная подготовка должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- ✓ влияние человеческого фактора на срабатывание АПС.





Предложения образовательным организациям:

- ✓ обеспечить полный контроль со стороны должностных лиц образовательных организаций за проведением технического обслуживания систем АПС и электрооборудования в зданиях подрядными организациями;
- ✓ обеспечить своевременную замену оборудования, выслужившего установленные сроки эксплуатации;
- ✓ не допускать к эксплуатации лиц, не прошедших инструктаж по правилам применения и порядку использования объектовых систем АПС;
- ✓ проводить разъяснительную работу среди обучающихся и работников образовательных организаций о порядке и правилах безопасного пребывания в зданиях.



Алгоритм действий при ложном срабатывании АПС

1. Убедиться, что срабатывание АПС ложное!
2. Незамедлительно позвонить по телефону **101** (по мобильной связи **112**) и сообщить о ложном срабатывании АПС.
3. Оперативно проверить в помещении срабатывания извещателей: не является ли причиной срабатывания человеческий фактор.
4. Вызвать представителя подрядной организации, обслуживающей АПС, и определить техническую неисправность ложного срабатывания АПС.
5. Устранить неисправность.





ВАЖНО!

При проведении технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АПС за 2 рабочих дня **НЕОБХОДИМО** направить **информационное письмо** в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России (ЦУКС) по городу Москве» по установленной форме.





ОБРАЗЕЦ

Начальнику ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по г. Москве»
strelec_mchs@mail.ru

Информационное письмо

Сообщаю, что с 14:00 27.01.2017 по 23:00 27.01.2017 в ГБОУ Школа № _____ по адресу: _____ будут проводиться регламентные работы.

Прошу в данный период не производить высылку пожарно–спасательных подразделений на срабатывание пожарной сигнализации с объекта охраны.

Ответственность за обеспечение своевременного вызова пожарной охраны возложена на дежурного (тел.: 8(499)231-23-23). В случае возгорания пожарная охрана будет оповещаться незамедлительно по телефону 101.

Директор ГБОУ Школа № _____

И.О. Фамилия