



ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД



# НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



## Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ст. 37. Руководители организации обязаны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности

Технический регламент  
о требованиях  
пожарной безопасности

Федеральный закон №123-ФЗ

Комментарии к избранным положениям

## Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

### «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Глава 30. Требования пожарной безопасности к веществам и материалам



## Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПРАВИЛА  
противопожарного режима  
в Российской Федерации

Постановление  
Правительства Российской Федерации  
от 25 апреля 2012 года №390

Москва 2012

# ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

## РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издать приказ  
об организации ремонтно-строительных  
работ в летний период

**Назначить ответственных лиц**  
для осуществления контроля  
за выполнением работ на каждом объекте

Обеспечить контроль  
за соблюдением требований  
пожарной безопасности

**Исключить проведение  
всех видов ремонтных работ  
в присутствии обучающихся  
(СП. 2. 4. 3648-20)**

Определить перечень, места и сроки выполнения пожароопасных работ на объекте. Уделить внимание запрету совмещения пожароопасных окрасочных и огневых работ

Осуществлять контроль за соблюдением работниками подрядной организации правил пожарной и электробезопасности

Не допускать к работам подрядную организацию при отсутствии у ее работников личных квалификационных документов, допуска по пожарной и электробезопасности, права проведения специальных работ

Не допускать проживание работников подрядной организации в образовательной организации

Информировать директора школы о нарушениях требований пожарной и электробезопасности работниками подрядной организации (с последующим отстранением от работ)

Проводить ежедневный противопожарный осмотр всех помещений по окончании рабочего дня, в т.ч. выделенных для хранения имущества подрядной организации.

Провести противопожарный инструктаж с работниками подрядной организации с регистрацией в журнале проведения противопожарного инструктажа.



## ВИДЫ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ



Окрасочные работы



Огневой разогрев битума



Газо- и электросварочные работы



Бензино- и керосинорезательные работы



Резка металла механизированным инструментом



Паяльные работы

## ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

### НЕОБХОДИМО:

#### 1. Проверить:

- наличие у работников подрядной организации личных квалификационных удостоверений, в т.ч. по электробезопасности, талона к удостоверению об ежегодном обучении ПТМ, наряда-допуска на выполнение огневых работ;
- наличие на месте первичных средств пожаротушения;
- состояние эвакуационных путей и выходов;
- исправность применяемого оборудования;
- отсутствие посторонних горючих предметов и материалов на месте выполнения работ;
- наличие защиты от огня окружающих конструкций и смежных помещений;
- место проведения работ в ходе их выполнения и при их окончании.

2. Проветривать помещения, в которых возможно скопление взрывоопасных паров от легковоспламеняющихся и горючих веществ.

3. Открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед использованием, по окончании работы закрывать их и сдавать на склад.

4. Хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.
2. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
3. Допускать соприкосновение электрических проводов с газовыми баллонами.
4. Производить работы на коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением.
5. Превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте.

## ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



Хранение и размещение мебели, оборудования, горючих и легковоспламеняющихся материалов в подвальных, цокольных, чердачных помещениях, под лестничными маршами, на лестничных площадках, в мастерских и технических помещениях, на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов и пр.



Снятие дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара (*эвакуационных выходов, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток*)



Использование временной электропроводки, удлинителей, сетевых фильтров, не предназначенных для питания применяемых электроприборов



Прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями и навесами, а также штабелями горючих веществ, материалов и изделий



Проведение уборки помещений и стирки одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

При необходимости отключения систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения во время выполнения ремонтно-строительных работ необходимо за 2 рабочих дня направить информационное письмо в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России (ЦУКС) по городу Москве» по установленной форме.

В период отключения систем автоматической противопожарной защиты директор школы обязан принять **дополнительные меры по защите здания от пожара:**

- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в местах выполнения пожароопасных работ;
- проверить готовность к применению внутреннего противопожарного водопровода (при наличии);
- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности при выполнении работ;
- проверять места проведения пожароопасных работ после их завершения.

